Stadtwerke Grafing

Nitratuntersuchungen des Trinkwassers 2025

Datum der Probe-nahme	Nitratwert in mg/l									
	Grafing "Am Hochholz"			Aiterndorf		Oberelkofen				Mischwasser Grafing und Aiterndorf
	2	3	4	I	II	Brunnen Nitrat	Brunnen Nitrit	Netz Nitrat	Netz Nitrit	
30.01.2025				**18**	**20**	**23**	**0**	**20**	**0**	
27.02.2025				**18**	**20**	**23**	**0**	**23**	**0**	

Hinweis: Das Wasser aus den 3 Brunnen Grafing „Am Hochholz“ und den 2 Brunnen in Aiterndorf wird für die Grafinger Trinkwasserversorgung gemischt. Das Mischungsverhältnis ändert sich laufend.
Zulässiger Grenzwert = 50 mg/l.

Wasserhärte: 3,50 Millimol Calciumcarbonat je Liter für das Netz Grafing bzw.
4,30 Millimol Calciumcarbonat je Liter für Ober- und Unterelkofen
= Härtebereich „hart“
Das Trinkwasser für Eisendorf wird von der VG Aßling ebenfalls mit Härtebereich **„hart“** angegeben

7x Aushang
1x städt. Wasserk
1x VG Aßling
1x Golfclub Elkofen
1x Gesundheitsamt

Druckdatum: 28.02.2025